

SMJEŠTAJ LOŽIŠTA

Raspored pravovremeno planirati

Preporuča se pravovremeno utvrditi položaj, vrstu i smještaj plinskih ložišta. Osobito je potrebno obratiti pozornost na položaj nastavka za izlazni plin kod ložišta. Taj položaj može biti različit, ovisno o proizvođaču i tipu ložišta. U svakom slučaju je potrebno nastojati ostvariti jednostavno i izravno vođenje veznog komada.

Izravni cjevovod bez skretanja, vezni komad maks. 1,40 m


Dužina veznog komada ne smije biti veća od 1,40 m. Skretanje je potrebno izbjegavati, jer se skretanja kod koncentričnih dvostrukih cijevi stručno mogu izvesti samo pomoću originalnih fazonskih komada proizvođača ložišta. S tog gledišta proizlaze mogućnosti smještaja navedene u nastavku.

Dimenzija osi priključnog komada

Dimenzija osi priključnog komada uvijek odgovara polovici vanjske dimenzije plašta Schiedel Multi.

1. primjer smještaja:


Priključak jednostavan - žbuka



2. primjer smještaja:


Priključak jednostavan - obzidavanje

Plinsko ložište se ne smije pričvrstiti izravno na Schiedel Multi. Stoga je kod tog smještaja potrebno imati predziđe-obzid dovoljne nosivosti. Budući da zbog radova na održavanju, ložište treba biti na određenom razmaku od graničnih zidova, kod smještaja u kutu dimnjak mora biti bočno toliko udaljen od zida da na raspolaganju ostane dovoljno mjesta. Preostali međuprostor pokraj dimnjaka se može zazidati ili iskoristiti kao otvor za montažu.



OSNI RAZMAK PRIKLJUČAKA

Osni razmak kod 2 ili više priključaka




Razmak A:


Kod 2 priključka ≥ 30 cm

Obratiti pozornost na odnosne nacionalne propise i zahtjeve glede zaštite od buke!


KONSTRUKCIJSKA SHEMA IZVEDBE OTPORNE NA SAVIJANJE




IZRADA ZAVRŠETKA DIMNJAKA POMOĆU OBLOŽNOG ELEMENTA-GLAVE DIMNJAKA



IZRADA ZAVRŠETKA ZA OBZID



SCHIEDEL MULTI PRESJEK STOPE DIMNJAKA




SCHIEDEL

Schiedel d.o.o.
Novi Golubovec
49255 Novi Golubovec

SCHIEDEL MULTI

DETALJ PRIKLJUČKA PLINSKOG APARATA




SCHIEDEL

Schiedel d.o.o.
Golubovec 26
49255 Novi Golubovec

SCHIEDEL MULTI

ZAVRŠETAK DIMNJAKA SA KROVNOM PLOČOM



SCHIEDEL

Schiedel d.o.o.
Golubovec 26
49255 Novi Golubovec